



Собственникам и жильцам жилых домов, имеющих печное отопление перед началом отопительного сезона необходимо проверить исправность печи и дымохода, отремонтировать и вычистить сажу, заделать трещины глиняно-песчаным раствором, побелить. Проводить своевременную очистку от скопления сажи дымоходов печей. Разделки и отступки печей дымовых каналов от горючих строительных конструкций зданий выполнить размером не менее 50 см. У каждой печи на сгораемом полу перед топочным отверстием прибить предтопочный лист размером не менее 0,5-0,7 м. Вблизи печей и непосредственно на их поверхности нельзя хранить сгораемое имущество или материалы, сушить белье.

Также с наступлением холодов увеличивается нагрузка на электрическую сеть за счет активного использования электронагревательных приборов. Электрическая проводка во многих жилых домах, особенно в жилых домах старой постройки, находится далеко не в идеальном состоянии. В связи с этим рекомендуется отремонтировать электропроводку, неисправные выключатели, розетки. Отопительные электрические приборы, плиты содержать в исправном состоянии, подальше от занавесок и штор, мебели. Не допускать включения в одну сеть электроприборов повышенной мощности, это приводит к перегрузке в электросети. Электроплитки, утюги, электрочайники установить на несгораемые подставки.

Рекомендуется оборудовать жилые помещения автономным дымовым пожарным извещателем.

**Берегите себя и своих близких!**

**ЕДДС администрации Краснотуранского района  
Тел. 112; 8-39134)-21-9-60**